

みどりの村区自主防災



2025年3月30日

- 本日10時から防災倉庫の点検を行いました。
- 機器類の慣らし運転をし、3台の投光器も点灯しました。



- 防水ポンプの点検をし、防水ポンプを発電機に繋いで中央公園内の防水用水槽の水を循環させて慣らし運転をしました。
- 防水用水槽の蓋は男性2人がかりでやっと持ち上げる事が出来ます。
- 水槽を開ける時に草・ごみが水槽に入らないような対策が必要（ごみをポンプで吸ってしまうとポンプの詰まりにつながる）
- 発電機やポンプ機を誰でも簡単に操作出来るように使い方の画像つきマニュアルを作っておきたい。



参加者：市川・岡田・青山・川上
坂本・能勢・江元・藤野
竹内・西澤・服部