

5月活動報告

【参加者】

ふるさと防災チーム 岡田、小西、吉田、松井、高田、坂本、長谷川、能勢
みどりの村自治会長・B地区班長/膳所ヶ崎A・B地区班長

【活動内容】

みどりの村防災倉庫の点検・説明/膳所ヶ崎防災倉庫の点検・説明

(中央公園にて)

- ・B地区班長と共に定例倉庫点検を実施（先月はA地区班長と実施）
- ・坂本さんより班長への倉庫説明（倉庫の開け方、備品の説明など）
倉庫内には飲料水も無く、各家庭で有事に備えていただく必要性もあわせて説明。
毎年班長さんに倉庫の説明を実施し住民全員が理解できている状況を目指す。
- ・班長さんによる発電機、投光器の点検の実施。

※中央公園の発電機1台と膳所ヶ崎の発電機1台がガソリン切れであった。

※中央公園のポンプ機が不作動。エンジンはかかりそうな音がしていた。（接触不良の可能性有。）

(自治会館にて) ～班長さんと防災について意見交換～

- ・菩提寺山の砂防ダムに土が溜まってしまっているのではないかと。
木が生い茂り山中に入らず確認できない状況。
- ・竜王川付近のどんぐりの木や桜の木が電線にかかりそうなのではないかと。
- ・みどりの村地区と膳所ヶ崎地区で想定災害が違うので、各地区で話し合う必要がある。
- ・膳所ヶ崎A地区は菩提寺とも隣接しているので連携が必要。

